



Commune de
Val-de-Travers

FICHE INFO

QUALITE DE VOTRE EAU POTABLE

2025

Couvét / Plancemont

Qualité de l'eau	Moyennement dure, faiblement minéralisée et peu voire pas influencée par l'agriculture (teneur en nitrates < 10mg/L).
Provenance	Exploitation de la nappe phréatique de Boveresse.
Traitement	Désinfection par traitement aux rayons ultra-violets.
Qualité microbiologique et chimique	Les analyses bactériologiques révèlent la contamination de l'eau par des microorganismes. Les germes aérobies mésophiles (tolérance dans le réseau: 300 UFC/ml, 20 UFC/ml juste après traitement) sont des bactéries des milieux naturels et généralement sans danger pour l'homme. Les <i>Escherichia coli</i> et les entérocoques intestinaux (tolérance: non décelable dans 100mL) sont des bactéries indicatrices d'une contamination fécale et leur présence dans une eau suggère une contamination par d'autres microorganismes pathogènes. Sur les 10 échantillons analysés, 1 contrôle a présenté une non-conformité microbiologique. Les mesures prises ont permis de revenir rapidement à une situation normale comme l'a démontré l'échantillon de contrôle prélevé par la suite. A l'exception de cette non-conformité, l'eau distribuée a été hygiéniquement propre en 2025. Les analyses physico-chimiques s'intéressent à la composition naturelle de l'eau, à ses équilibres et aux impuretés qui peuvent la contaminer. La qualité de l'eau potable sur le plan physico-chimique a été conforme aux exigences légales en 2025.
Dureté	
Nitrates	
Contrôles de qualité planifiés	Eau traitée (réseau et réservoirs): 5 séries sur 4 sites totalisant 10 échantillons. Captage : 1 série sur 1 site totalisant 1 échantillon.
Consommateurs	Nombre de consommateurs: 2929 (au 31.12.2024)

Analyse de l'eau du réseau 28 avril 2025 Clos Pury 17

pH	7.67	
Conductivité	426	µS
Chlorures	6.68	mg/L
Nitrates	7.53	mg/L
Sulfates	5.15	mg/L
Sodium	3.81	mg/L
Potassium	0.987	mg/L
Magnésium	3.88	mg/L
Calcium	79.7	mg/L
Hydrogéo-carbonates	258	°f
Dureté totale	22.7	mg/L



Bien consommer l'eau du réseau

- 🔹 Absence prolongée : laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire
- 🔹 24 heures : temps maxi pour garder de l'eau en carafe
- 🔹 Goût trop chloré : disparition après 1 à 2 h au frigo
- 🔹 Adoucir l'eau : déconseillé pour l'eau froide - ok pour l'eau chaude
- 🔹 Brise-jet : ok pour les économies d'eau et le nettoyer régulièrement avec du vinaigre